

TI.271.9.2015.PD

Chełmno, dnia 24.07.2015r.

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na: Budowa hydroforni sieciowej z odcinkami sieci wodociągowej w rejonie ul. Szosa Grudziądzka w Chełmnie.
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22 lipca 2015r i 23 lipca 2015r. wpłynęły do zamawiającego zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania dotyczące:

1. Prosimy o zweryfikowanie i podanie jaką średnicę winna posiadać studnia pomiarowa w której należy zamontować następujące elementy ;
 - przepływomierz elektromagnetyczny dn. 150 mm
 - dwie zasuwy krótkie dn. 200 mm
 - kompensator kołnierzowy dn. 200 mm
 - dwie zwężki kołnierzowe dn. 200 x 150 mm
 - dwie tuleje PE kołnierzowe dn. 225 mm (lub łączniki ŁKR 200 mm)
 - króciec żeliwny FF DN. 150 X 300 mm (wymagana długość prostego odcinka 2xDN)
 - króciec żeliwny FF DN. 150 X 500 mm (wymagana długość prostego odcinka 3xDN)
2. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia robotę budowlaną polegającą m.in. na remoncie i modernizacji hydroforni (część budowlana, technologiczna i elektryczna) na kwotę powyżej 150.000,00 zł?
3. Prosimy o wyjaśnienie pkt. 6.2.2 w rozdz. 6 SIWZ . Czy oferent koniecznie musi wykazać się co najmniej jedną robotą budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia na obiekcie objętym ewidencją zabytków lub rejestrem zabytków o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł brutto czy wystarczy spełnienie warunku podanego w rozdz.5 pkt. 5.2.1.SIWZ

na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1:

Wymiary studni pomiarowej podane są w projekcie budowlanym (Opis techniczny pkt. 4.2.5) – studnia pomiarowa Dn1200mm.

Ad. 2:

Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. 5.2.1 Zamawiający żąda, aby Wykonawca i okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150.000,00zł. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie przez Komisję Przetargową po otwarciu ofert w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę.

Udzielone odpowiedzi nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.

Z poważaniem

SEKRETARZ MIASTA

mgr Tatiana Syta