



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji**  
ul. Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno

**REGON: 870327210**

tel./fax: 56-686-49-33  
e-mail: [zwik@zwik.chelmno.pl](mailto:zwik@zwik.chelmno.pl)  
[www.zwik.chelmno.pl](http://www.zwik.chelmno.pl)

---

Chełmno dnia 19. 03. 2019 r.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZW – 02/2019

*dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę stropu nad halą pomp w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji”*

### **WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z 07.01.2008 r. w sprawie udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro. oraz punktu 10 Specyfikacji Zamówienia zawiadamia się, że w dniu 18.03.2019 r. wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści:

#### **Pytanie nr 1**

Na stronie 5 projektu budowlanego występują drzwi zew. Aluminiowe, brakuje ich w przedmiarach. Czy doliczyć je do kosztorysu ?

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Wykonawca winien doliczyć w kosztorysie ofertowym prace związane z montażem drzwi tj.:

- a. Demontaż istniejącego okna
- b. Rozbiórkę ścianki
- c. Zakup drzwi 80/200
- d. Montaż drzwi
- e. Obróbka

#### **Pytanie nr 2**

Na stronie 7 projektu budowlanego w pkt. 1.4 opisano posadzkę jako jastrych betonowy z kolei przedmiar w poz. 27 mówi o płytkach ceramicznych jako wykończenie posadzki. Proszę o wyjaśnienie?

#### **Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający usuwa wiersz 27 w przedmiarze robót - Załącznika nr 4 do Specyfikacji Zamówienia.

### Pytanie nr 3

Projekt umowy zakłada płatność końcową, proponujemy płatność częściową w dwóch etapach. Pierwsza po wykonaniu stropu i drugą końcową. Powodem jest przerwa technologiczna po zalaniu na mokro stropu.

### Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyższą zmianę.  
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis.

Zamawiający **nie przedłuża** terminu składania ofert i wpłaty wadium, jak również **nie zmienia** terminu i miejsca otwarcia ofert.

DYREKTOR

*mgr Jarosław Matuszewski*

